



QUADRO DE CARGAS 2

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO (W)				TOMADAS (W)		POT. (W)	FASE	PROT. (A)	CONDUTOR (mm²)
		100	160	100	600	1200	1200				
1	Sala Motorista/Consultório Enfermagem 02/Vigilância Sanitária	1	2	13	2		2920	R	10	2,5	
2	Circulação 05/Circulação 06	6	7				1300	S	10	2,5	
3	Vigilância Epidemiológica/Agentes Comunitários/Administrativo/Reuniões/Sanitário	4	3	27	2		4780	T	20	2,5	
4	Ar Condicionado Sala dos Motoristas					1	1200	S	10	2,5	
5	Ar Condicionado Consultório Enfermagem 02					1	1200	S	10	2,5	
6	Ar Condicionado Vigilância Sanitária					1	1200	R	10	2,5	
7	Ar Condicionado Vigilância Epidemiológica					1	1200	S	10	2,5	
8	Ar Condicionado Agentes Comunitários					1	1200	R	10	2,5	
9	Ar Condicionado Administrativo					1	1200	S	10	2,5	
10	Ar Condicionado Reuniões					1	1200	Y	10	2,5	
TOTAL		1100	800	4600	2400	2400	10100				

LEGENDA ELÉTRICO

- QUADRO DE MEDIÇÃO (1,50m DO PISO)
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (1,50m DO PISO)
- LUMINÁRIA PV LAMPADA, INCLIN. CORUM - LAMP. DE TETO - PARALELA EMBUTIDA
- LUMINÁRIA PV LAMPADA, INCLIN. CORUM - LAMP. DE TETO - PERPENDICULAR EMBUTIDA
- LUMINÁRIA PV LAMPADA, INCLIN. CORUM - LAMP. DE TETO - EMBUTIDA
- LUMINÁRIA PV LAMPADA, INCLIN. CORUM - LAMP. DE TETO - SOBREPOR
- LUMINÁRIA PV LAMPADA, INCLIN. CORUM - LAMP. DE TETO - SOBREPOR
- INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - 1,10m DO PISO
- INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - 1,10m DO PISO
- INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - 1,10m DO PISO
- INTERRUPTOR PARALELO - 1,10m DO PISO
- TOMADA MÉDIA + INTERRUPTOR - 1,10m DO PISO
- TOMADA BAIXA UNIVERSAL - 0,30m DO PISO
- TOMADA MÉDIA UNIVERSAL - 1,10m DO PISO
- TOMADA ALTA UNIVERSAL - 2,20m DO PISO
- TOMADA ALTA PARA COF. - 1,50m DO PISO
- TOMADA ALTA PARA AR CONDICIONADO
- NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO, RESPECT.
- CONDUTOR ELÉTRICO, PASSAGEM PELO TETO E PAREDE
- CONDUTOR ELÉTRICO, PASSAGEM PELO PISO E PAREDE

DIVISÃO DE CARGAS


FASE	CORRENTE (A)
R	14,0
S	16,0
T	12,5

LEGENDA - HIDRO

- JOELHO PARA CIMA / BAIXO
- REGISTRO
- INDICADOR DE FLUXO
- ÁGUA FRIA D= 20mm (forro)
- ÁGUA FRIA D= 20mm (solo)
- ÁGUA FRIA D= 20mm (solo)
- ÁGUA FRIA D= 20mm (solo)

LEGENDA SANITÁRIO

- Caixa Sifonada
- Joelho 45
- Joelho 90
- Lavatório de Uso Geral
- Ralo sifonado quadrado branco
- Te sanitário
- Te sanitário 45°
- Te sanitário- coluna



Prefeitura Municipal de Humaitá/RS
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo
Av. João Pessoa, nº 414

PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE HUMAITÁ/RS

ASSUNTO: Planta de Instalações Elétricas e Hidrossanitárias

ENDEREÇO: Rua Garibaldi, N°395 – Centro

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Humaitá/RS

Paulo Antônio Schwede
PREFEITO MUNICIPAL

Luís Felipe Fähr
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 230304

ESCALA: INDICADA

ÁREA: 615,28m²

DATA: Outubro/2021

DESENHO: Daniel Hartmann

FRANCHA: 03/03