



Tipo de projeto:
- ALTERAÇÃO CARGA / OPTANTE GRB TBRANCA
Solicitante:
- PREFEITURA HUMAITÁ
- IN: 400335739 ME: 14235084
- R DALTRO FILHO 800
Contato: (55)3525-1166



P2) 12/6AA; ET; 15K; 2S2L; 2S1L; ML40a
#REINALAR P/ FOLHAS; #RELOCAR POSTE 9m;
#POSTE DO CLIENTE;
1196377 15k Próprio

(P1) CV230V S2; S1
+ 920A; S3; S3;
+ 1204A; CE1A-20; 2S2L; S1L; ESTRIBO; CELOSA-28

(P3) P/REDE 639422
12/6AA; 2S2L; 2S1L; S3;
+ 1204A; CE1A-20; AS2L; S1L; ESTRIBO; CELOSA-28

(P4) 12/6AA; CE3; 2S2L; S1L; CELOSA-28
#REINALAR POSTE PARA FAZER ORÇAMENTO
#RELOCAR REDES COMPACTAS

(P5) 920T S2; S3
+ 1204A; CE1A-20; 2S2L; S1L; CELOSA-28

(V4-5) 3A02(A02) 30.24m
+ 3E70-2
2 ESPAÇ

(V5-6) 3A02(A02) 24.55m
+ 3E70-2
2 ESPAÇ

(V6-7) 3A02(A02)A4 34.33m
+ 3E70-2
4 ESPAÇ

(V7-8) 3A02(A02)A4 26.15m
+ 3E70-2
2 ESPAÇ

(P9) 12/6AA; CE1AFTA-2g; 2S2L; 2S1L; ML40a
#PREVER FACA NA NOTA Z2 - 5654568

(P1) CV230V S2; S1
+ 1204A; S3; S3;
+ 1204A; CE1A-20; 2S2L; S1L; ESTRIBO; CELOSA-28

R PINHEIRO MACHADO

R DALTRO FILHO

R DALTRO FILHO

R DALCANTO RONDON

R DALTRO FILHO

R TAMANDARÉ

R DALTRO FILHO

R DALCANTO RONDON

R DALCANTO RONDON

R DALCANTO RONDON

R DALCANTO RONDON

R DALCANTO RONDON

PLANO DE EXECUÇÃO					
EFETUAR ATIVIDADE RESPEITANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA					
ABRIR TR 639569 ;					
CRIADO NOTA Z2 PARA INSTALAR CHAVE FACA NO P9 ;					
QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVE SER INFORMADO O					
PROJETISTA E SOLICITADO D I					
Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Fusivel		30	3	90
Linha Viva?		Não		CHI TOTAL	90
○ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)					

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Lucas A B da Rocha
Lucas Antonio Barbosa da Rocha
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 0226951200-6

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Humaitá

Cliente: PREFEITURA HUMAITÁ

Obra: ALTERAÇÃO CARGA / OPTANTE GRB TBRANCA

Endereço: R DALTRO FILHO 800 98670-000 HUMAITA BR RS

Responsável Técnico:

Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:700
Classe de isolamento: 25kV
Projeta: LUCAS ROCH

Data: 23/08/2023
AL: CNO12
Projeto: 000007179329

Nota: 300000897455
Folha 1
Levantador: HENRIQUE ROMEU

Prevenindo incidentes,

evitamos acidentes.